

**MODIFICACION DE LA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION A 13,2KV
“ONDARROA-ZALDUPE CTO.4”, DESGUACE DE LA LINEA ENTRE LOS
APOYOS Nº914 Y Nº601 Y NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACION
“ZALDUBIDE-BERRI”, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ONDARROA**

Rogamos citen esta referencia en cualquier comunicado:
OBRA Nº 101046636/ B21_332

OBRA	CAUCE	COORDENADAS
DESGUACE Línea Aérea Media Tensión	ARTIBAI	x: 546534; y: 4796355
DESGUACE torre nº601	ARTIBAI	x: 546528; y: 4796379

i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., domiciliada en Bilbao, C/ Avda. San Adrián, 48, con el Código de Identificación Fiscal A-95075578 y en su nombre y representación ANGEL PUENTE ARCE, con D.N.I. nº 14.594.891-B. a Vd. con la debida consideración expone:

Que, con objeto de mejorar el suministro de energía eléctrica en el término municipal de ONDARROA, y ante la imposibilidad de poder realizarlo con las actuales instalaciones, esta Sociedad precisa efectuar, de acuerdo con las normas en vigor, la instalación de referencia tal y como se refleja en la documentación que se acompaña.

La obra proyectada por i-DE consiste en la eliminación de 42 metros del tendido eléctrico de la Línea Aérea de Media Tensión “ONDARROA-ZALDUPE CTO.4” que cruza la ría Artibai en las siguientes coordenadas: x: 546534; y: 4796355 desde el apoyo nº914 (a mantener) y la torre nº601 (a eliminar). Dicha torre, la nº601 está situada a 1,07 metros de la ría dentro de las instalaciones del IES Ondarroa.

Mediante esta modificación de la LAMT “ONDARROA-ZALDUPE CTO.4” y el achatarramiento del apoyo nº601 se liberará servidumbre de tránsito en la zona, haciendo posible la libre circulación y el paso público y gratuito en Dominio Público Marítimo Terrestre.

Para ejecutar la eliminación del apoyo nº601 será necesario una mañana de trabajo, aproximadamente 5 horas, y se necesitará un camión grúa y 4 operarios.

Para poder llevar a cabo este desguace, es necesario enlazar las canalizaciones existentes y construir otro tramo nuevo de canalización. Actualmente la canalización existente discurre entre el Centro de Transformación “INSTITUTO-ONDARROA”

i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. Domicilio social: Bilbao, Av. San Adrián, 48. Reg. Merc. de Vizcaya. t. 5081; l. 0; f. 224; h.: B1-27057; inscr. 209, CIF A-95075578

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE22e00044319958

CSV

GEISER-0c50-df4a-bd32-4eb9-b843-9048-7ebc-2366

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

06/10/2022 08:09:32 Horario peninsular



GEISER-0c50-df4a-bd32-4eb9-b843-9048-7ebc-2366

nº200501190 hasta la arqueta existente situada en las siguientes coordenadas: x: 546380; y: 4796454, a aproximadamente 16,89 metros de la ría Artibai.

El nuevo tramo de canalización proyectado discurrirá entre la arqueta anteriormente mencionada y el apoyo existente nº 502 que se sitúa a más de 100 metros de la ría.

En este nuevo tramo de canalización, se construirán varias arquetas adicionales que quedarán situadas a 42,34 metros y 80,87 metros respectivamente de la ría Artibai.

Para completar la documentación indicadles que se aportan a la solicitud, plano de situación y plano del Deslinde Público Marítimo Terrestre y sus afecciones.

En su virtud,

SOLICITA de Ud., que teniendo por recibido éste escrito con la documentación mencionada, se digne admitirlo y previa la adecuada tramitación, conceda la Autorización Administrativa que corresponda para dicha actuación.

Atentamente le saluda,

Fdo.: Angel Puente Arce
i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U

Bilbao, 29 de septiembre del 2022

Ponemos en su conocimiento que para cualquier aclaración o aportación de doc. Adicional pueden ponerse en contacto con:
Laura Peña Rodríguez (BOSLAN)
665.704.350
lpenar@boslan.com

DEMARCAACION DE COSTAS DEL PAIS VASCO (BIZKAIA)
C/ Barroeta Aldamar 1-2º
48.001 - BILBAO

